

**Gemeindeverwaltung Nastätten
z.Hdn. des Bürgermeisters**

5428 Nastätten

Verbandsgemeindeverwaltung
14. FEB. 1985
Nastätten

A.K.Nr. 50140

Bi/Re 12.02.1985

Bericht über die am **6.02.1985** entnommene Probe

Bezeichnung: Schwaller Brunnen Nastätten, Auslauf Trinkstelle

Koloniezahl in je 1 ml	nach 20 ± 4 Std.	nach 44 ± 4 Std.	nach 4 Tagen
Nährgeatine bei 20°C	-	0;0	-
Nähragar bei 20°C	-	0	-
Nähragar bei 37°C	0	-	-

Spezielle Keimarten:

Nachweis von Escherichia coli in 250 ml	negativ
Nachweis von coliformen Bakterien in 250 ml	negativ
Nachweis von Pseudomonas aeruginosa in 250 ml	negativ
Nachweis von Faekalstreptococcen in 250 ml	negativ
Nachweis von sulfitreduzierenden, sporenbildenden Anaerobiern in 50 ml	negativ

Ergebnis der kulturellen Untersuchung:

Bei den ermittelten Keimen handelte es sich -

Beurteilung: Die Probe ist gemäß § 4 Abs. 1 und 2 der Mineral- und Tafelwasser-Verordnung einwandfrei.

INSTITUT FRESENIUS GMBH

[Handwritten signatures]